

USŁUGI LABORATORYJNE			
Rodzaj badania	Norma	Cena [zł]	
PARAMETRY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO			
Skład	analizatorem TASCO	-	75
	chromatografem gazowym	AHRI STANDARD 700-2016	300
Wilgotność	analizatorem SHAW	-	75
	metodą Karla-Fischera	AHRI STANDARD 700-2016	150
Zawartość gazów nieskraplających		AHRI STANDARD 700-2016	300
Pozostałości stałe i wysokowrzące		AHRI STANDARD 700-2016	100
Kwasowość		AHRI STANDARD 700-2016	100
Oznaczanie obecności chlorków		AHRI STANDARD 700-2016	100
Badanie kompleksowe – 500 zł			
PARAMETRY OLEJU SPRĘŻARKOWEGO			
Wilgotność metodą Karla-Fischera		PN-EN ISO 12937	75
Liczba kwasowa		ASTM D664-04	75
Lepkość kinematyczna w 40°C		PN-EN ISO 3104	100
Lepkość kinematyczna w 100°C		PN-EN ISO 3104	100
Współczynnik lepkości (metoda obliczeniowa)		PN-EN ISO 3104	50
Oznaczanie zawartości pierwiastków metodą spektroskopii atomowej (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn)		ASTM D5185-09	200
Badanie kompleksowe – 500 zł			
KONTROLA I WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH			
Kontrola przenośnych wykrywaczy szczelności			120
Wzorcowanie wag nieautomatycznych (w zakresie 0-100 kg)			120
Wzorcowanie manometrów (w zakresie 0-60 bar)			120
Wzorcowanie wakuometrów			60
Kontrola pomp próżniowych			60
BADANIE SF₆			
Zawartość SF₆ w gazie			300
Zawartość domieszek (CF₄, SO₂)			300