

USŁUGI LABORATORYJNE		
Rodzaj badania	Norma	Cena [zł]
PARAMETRY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO		
Skład chromatografem gazowym	AHRI STANDARD 700-2016	300
Wilgotność metodą Karla-Fischera	AHRI STANDARD 700-2016	150
Zawartość gazów nieskrapających	AHRI STANDARD 700-2016	150
Pozostałości stałe i wysokowrzące	AHRI STANDARD 700-2016	100
Kwasowość	AHRI STANDARD 700-2016	100
Oznaczanie obecności chlorków	AHRI STANDARD 700-2016	100
Badanie kompleksowe – 500 zł		
PARAMETRY OLEJU SPRĘŻARKOWEGO		
Wilgotność metodą Karla-Fischera	PN-EN ISO 12937	75
Liczba kwasowa	ASTM D664-04	75
Lepkość kinematyczna w 40°C	PN-EN ISO 3104	100
Lepkość kinematyczna w 100°C	PN-EN ISO 3104	100
Współczynnik lepkości (metoda obliczeniowa)	PN-EN ISO 3104	50
Oznaczanie zawartości pierwiastków metodą spektroskopii atomowej (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn)	ASTM D5185-09	200
Badanie kompleksowe – 500 zł		
KONTROLA I WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH		
Kontrola przenośnych wykrywaczy szczelności		120
Wzorcowanie wag nieautomatycznych (w zakresie 0-100 kg)		120
Wzorcowanie manometrów (w zakresie 0-60 bar)		120
Wzorcowanie wakuometrów	Bezpłatnie do końca 2017 roku	
Kontrola pomp próżniowych		
BADANIE SF₆		
Badanie czystości gazu		300